



CYKY-J 3x2,5
CYKY-J 3x2,5
CYKY-J 3x2,5
CYKY-J 3x2,5
Pod om.
Navazuje výkres 1. PP - technologické rozvody

Legenda místností:

Č. m.	Místnost	Vn. vlivy	Em (lx)
1.01	Vstupní chodba	AB5	150
1.02	Schodišťový prostor	AB5	150
1.03	Klubovna	AB5	300
1.04	Garáž	AB7	stáv.
1.05	Garáž	AB7	stáv.

* Prostředí a zóny ve smyslu ČSN 332000-7-701 ed.2

Stoupačky:

- 1 - CYKY-J 5x6 + CYKY-J 3x1,5 + CY1PEx6 pod om. -
- hlavní přívod pro rozvaděč RH v 1. PP z rozvaděče RE v 1. NP
2 - CYKY-J 3x2,5 pod om. - zásuvkový obvod pro el. varč. v 1. NP z RH v 1. PP
3 - CYKY-J 3x2,5 pod om. - zásuvkový obvod pro kuch. linku v 1. NP z RH v 1. PP

Montážní pokyny: viz technická zpráva

Ochrana před úrazem elektrickým proudem dle ČSN 332000-4-41 ed.2:
Rozvodná soustava: 3x230/400V, 50Hz stř., 3+PE+N, TN-S
- automatickým odpojením při poruše
doplňková ochrana proudovým chráničem
doplňková ochrana doplňujícím prospojováním

Vedoucí projektant	Zodpovědný projektant	Vypracoval/Kreslil	Projekce elektro, Veselá 15 66902 Znojmo tel.: 515220790 mobil: 731085634 projekce_kosik@seznam.cz Autorizace č. 1001753 IČO: 10113533 Licence programu #Q0009810	
Ing. J. Kosík	J. Kosík	K. Kosíková		
Kraj:	Jihomoravský	Místo:	Hodonice	
Investor:	Obecní úřad Hodonice			
Akce:	PŘÍSTAVBA HASIČSKÉ ZBROJNICE K.Ú. HODONICE, PARC.Č. 212/1 VNITŘNÍ EL. INSTALACE			Zakázkové číslo 36/2012
				Formát 6A4
				Stupeň DPS
				Datum 07/2012
Výkres		Měřítko		Číslo výkresu
1. NP - vnitřní el. instalace		1:50		E 8.5