



Legenda místností:

Č. m.	Místnost	Vn. vlivy	Em (Ix)
0.01	Chodba	AB5	150
0.02	Předsíň WC - ženy	AB5	150
0.03	WC - ženy	AB5	150
0.04	Předsíň WC - muži	*AB5	150
0.05	WC - muži	AB5	150
0.06	WC - muži	AB5	150
0.07	WC - muži	AB5	150
0.08	Sprchy - muži	*AB5	150

\* Prostředí a zóny ve smyslu ČSN 332000-7-701 ed.2

Stoupačky:

- 1 - CYKY-J 5x6 + CYKY-J 3x1,5 + CY1PEx6 pod om. -  
- hlavní přívod pro rozvaděč RH v 1. PP z rozvaděče RE v 1. NP
- 2 - CYKY-J 3x2,5 pod om. - zásuvkový obvod pro el. vařič v 1. NP z RH v 1. PP
- 3 - CYKY-J 3x2,5 pod om. - zásuvkový obvod pro kuch. linku v 1. NP z RH v 1. PP

Montážní pokyny: viz technická zpráva

Ochrana před úrazem elektrickým proudem dle ČSN 332000-4-41 ed.2:  
Rozvodná soustava: 3x230/400V, 50Hz stř., 3+PE+N, TN-S  
- automatickým odpojením při poruše  
doplňková ochrana proudovým chráničem  
doplňková ochrana doplňujícíím prospojováním

Vedoucí projektant	Zodpovědný projektant	Vypracoval/Kreslil	Projektce elektro, Veselá 15 66902 Znojmo tel.: 515220790 mobil: 731085634 projekce_kosik@seznam.cz Autorizace č. 1001753 Ičo: 10113533 Licence programu #Q000810	
Ing. J. Kosík	J. Kosík	K. Kosíková		
Kraj:	Jihomoravský	Místo:	Hodonice	
Investor:	Obecní úřad Hodonice			
Akce:  PŘÍSTAVBA HASIČSKÉ ZBROJNICE K.Ú. HODONICE, PARC.Č. 212/1 VNITŘNÍ EL. INSTALACE			Zakázkové číslo	36/2012
			Formát	2A4
			Stupeň	DPS
			Datum	07/2012
			Výkres	Měřítko
1. PP - vnitřní el. instalace			1:50	E 8.4