

Obec Hodonice

Obecní 287, 671 25 Hodonice; IČ: 00393788

---

Vzhledem k tomu, že jsme dne 17.3. 2014 obdrželi dva dotazy k nabídce na VZ – Úprava odvodnění ul. Krhovické, Hodonice, předávám odpovědi projektanta + soupis prací.

Odpověď projektanta - rozpočtáře na dotazy:

#### Dotaz č. 1

Soupis prací, oddíl 9 – ostatní konstrukce a práce, položka č. 2 – Silniční obrubník 1000x150x250. V soupise prací je uveden počet kusů 14, z popisu položky i ze situace vyplývá, že kusů má být 144, mohu položku upravit sama, nebo pošlete nový soupis prací?

Jedná se opravdu o překlep. Ve výkazu výměr patří 144 ks, jak je uvedeno ve výpočtu popisu položky.

#### Dotaz č. 2

Soupis prací, oddíl 8 – trubní vedení. Ve specifikaci k položce č. 8 je uvedena položka č. 10 – Dno šachty kanalizační TBZ-Q.1 100/100 Vmax60 D1000\*1000\*600. Dle označení položky se jedná o prefabrikované šachetní dno, ve výkrese je však dno monolitické, jaký typ dna bude tedy požadován?

Šachetní dno bude provedeno monolitické z betonu zejména z důvodu mělkého vedení, kdy prefabrikované dno spolu se zákrytovou deskou a poklopem by vylézalo nad povrch. V soupisu prací prefabrikované dno nepatří. Monolitické dno je součástí položky č.8 - Šachty kanalizační z prostého betonu...

S omluvou

**Ing. Libor Pivnička**

Jelikož je možné nabídky podávat až do 31.3. 2014 a úprav je minimum, termín podání nabídek ponecháváme v původním termínu. Děkuji za pochopení a s pozdravem Petr Korger, starosta obce Hodonice.

V Hodonicích dne 19.3. 2014

Příloha: opravený soupis prací, který má 7 stran

**OBEC HODONICE**  
671 25 Hodonice  
okr. Znojmo  
-1-

