



Montážní pokyny: viz technická zpráva

Ochrana před úrazem elektrickým proudem dle ČSN 332000-4-41 ed.3:  
Rozvodná soustava: 3x230/400V, 50Hz stř., 3+PEN, TN-C, 3+PE+N, TN-S  
- automatickým odpojením při poruše  
doplňková ochrana proudovým chráničem  
doplňková ochrana doplňujícím prospojoiním

Vedoucí projektant	Zodpovědný projektant	Vypracoval/Kreslil	Projekční kancelář elektro Veselá 15 66902 Znojmo mobil: 731085634 projekce_kosik@seznam.cz Autorizace č. 1001753 IČ: 10113533 Licence programu #Q000810	
Ing. J. Kosík	Ing. J. Kosík	Ing. J. Kosík		
Kraj:	Jihomoravský	Místo:	Hodonice	
Investor:	Mateřská škola Hodonice, p.o., U Kostela 196, Hodonice			
Akce:  VZT V OBJEKTU MŠ V OBCI HODONICE VNITŘNÍ EL. INSTALACE			Zakázkové číslo	21/2019
			Formát	2A4
			Stupeň	DPS
			Datum	06/2019
Výkres  1. NP			Měřítko	Číslo výkresu
			1:100	D 1.4.400.2